

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«РегионГазСервис»

Лаборатория неразрушающего контроля (Свидетельство об аттестации от №64А120756 от 05.07.2017)

АКТ

по результатам пневматического испытания

от 22.06.2018 № 8649

Объект: Внутридомовое газовое оборудование, установленное по адресу: Марий Эл, пгт. Куженер, ул. Заречная д. 18.

Согласно: Программы проведения технического диагностирования

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ

Проведена проверка газопровода на герметичность согласно наряду-допуску № 8649 от 14.06.2018. На производство газоопасных работ методом опрессовки давлением 500 мм вод.ст. Падение давления в течение 5 мин не превысило 20 мм вод. ст.

Произведен повторный пуск газа, розжиг газа и пусконаладочные работы (регулировка горения газа).

Вывод: газопровод выдержал пневматическое испытание на герметичность давлением 500 мм вод.ст.

Начальник лаборатории неразрушающего контроля _____ Д.В. Ильин